Профилактика нарушений при эксплуатации объектов теплоснабжения

С целью обеспечения снижения рисков возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления (далее – объекты) Крымское управление Ростехнадзора отмечает необходимость системного соблюдения теплоснабжающими организациями следующих установленных требований:

1. В части повышения антитеррористической защищенности объектов теплоснабжения:

- наличие на объектах организационно-распорядительных документов по организации защиты от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий, по защите от террористических актов;

- организация охраны объектов с помощью вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации или частных охранных предприятий;

- проведение мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима и охраны объектов;

- выделение особо охраняемых периметров объектов по степени террористической уязвимости и масштабов последствий терактов;

- организация проверки состояния противоаварийной защиты, блокировок и охранной сигнализации помещений, где размещено газовое и газоиспользующее оборудование, работающее без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- исключение доступа посторонних лиц к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть;

- обеспечение контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировки и сигнализации.

2. В части соблюдения требований безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок:

- проведение технического диагностирования водогрейных котлов и тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс, в целях определения

дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу;

- проведение в установленные сроки технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных;

- проведение в установленные сроки технического освидетельствования водогрейных котлов, тепловых пунктов и тепловых сетей;

- наличие утвержденной проектной документации со всеми последующими изменениями, на ранее смонтированные объекты теплового хозяйства;

- наличие аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для эксплуатируемых тепловых энергоустановок;

- своевременное проведение испытания предохранительных клапанов.

В случае возникновения дополнительных вопросов, касающихся организации безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, Вы можете обратиться в Крымское управление Ростехнадзора по тел. +7 (3652) 77 26 19 либо прийти на личный прием к государственному инспектору. График приемных дней размещен на сайте http://crim.gosnadzor.ru.